

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МКДОУ – многоэтажные дома: Г.Цадасы65,Г.Цадасы 30, МКСОШ № 7.

Наименование объекта, адрес Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Светлячок»», 368124,РД,г.Кизилюрт,ул.Г.Цадаса 30а

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствие прорезиненной плитки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		4				
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	X	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСП
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка нет	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)		1,2	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ - И ____ (С, Г, У) _____