

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Светлячок»», 368124, Р.Д.г.Кизилюрт, ул.Г.Падаса 30а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7				
2.4	Дверь (входная)	есть		4,7		<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.5	Тамбур	нет		7		<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>		7	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (С,Г, У) _____