



Письмо отпр-и Ваг  
в 11.06.19г.  
(спросьбой о вкв. ср  
и повторю в 3.0г

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6  
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа ПД, номер телефона)

### Предписание № 144/1/2

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «ЦРР Д/сад № 4 «Светлячок» г. Кизилюрт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Мирзоевой Патимат Газанাপовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 144 «24» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «29» мая 2019 г. по 12 час. 00 мин. «29» мая 2019 г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Джакавовым Р.С. МКДОУ «ЦРР Д/сад № 4 «Светлячок» по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 30 «а»,

совместно с: заместителем по ФХЧ Абдурашидовой Р.М.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1     | Обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | п. 7 ст. 83<br>ФЗ № 123  | до февраля<br>2020 года                                    |  |
| 2     | Заключить договор на техническое обслуживание систем автоматической   | п. 63<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года                                    |  |

|   |  |  |                         |  |
|---|--|--|-------------------------|--|
|   | пожарной сигнализации.   |  |                         |  |
| 3 | Привести автоматическую пожарную сигнализацию в исправное состояние.   | п. 61<br>ППР РФ № 390                                | до февраля<br>2020 года |  |
| 4 | Обеспечить прохождение обучения мерам пожарной безопасности лицами, осуществляющими свою деятельность на объекте.  | п. 3<br>ППР РФ № 390                                 | до февраля<br>2020 года |  |
| 5 | Обеспечить наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.  | п. 38<br>ППР РФ № 390                                | до февраля<br>2020 года |  |
| 6 | Не представлен акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с периодичностью не реже 2-х раз в год (весной и осенью)   | п. 55<br>ППР РФ № 390                                | до февраля<br>2020 года |  |
| 7 | Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании. | п. 61<br>ППР РФ №<br>390;<br>ст. 83 ч. 1<br>ФЗ № 123 | до февраля<br>2020 года |  |

## 1-й этаж:

|    |   |  |                         |  |
|----|---|--|-------------------------|--|
| 8  | Предусмотреть в полу на путях эвакуации в местах перепада высот пандусы с уклоном не более 1:6.   | п. 6.28*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 9  | Установить на дверях эвакуационных выходов запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа. | п. 35<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| 10 | Установить ширину эвакуационных выходов более 1.20 м.   | п. 6.16*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 11 | Расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии более 150 мм от потолка.  | п. 4.4<br>СП<br>3.13130.2009                                 | до февраля<br>2020 года |  |
| 12 | Установить ширину выходов из групп более 1.20 м.  | п. 6.16*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 13 | Обеспечить открывание дверей эвакуационных выходов по направлению к выходу.   | п. 6.17<br>СНиП 21-01-97*                                    | до февраля<br>2020 года |  |
| 14 | Предусмотреть 2-й эвакуационный выход из спальни в соответствии с предъявляемыми требованиями.  | п. 6.13*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 15 | Демонтировать вешалки с одеждой в тамбурах выходов.   | п. 36 в<br>ППР РФ № 390                                      | до февраля<br>2020 года |  |
| 16 | Расположить приемно-контрольное устройство в защищенном от несанкционированного доступа месте.  | ч. 4 ст. 4 ФЗ №<br>123,<br>п. 13.14.5.<br>СП<br>5.13130.2009 | до февраля<br>2020 года |  |
| 17 | Установить тревожную кнопку на высоту не более 1.5 метра.   | п. 61<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| 18 | Проверить обшивку на путях эвакуации, вы-   | ч. 4 ст. 4 ФЗ №  | до февраля              |  |

|                  |   |  |                         |  |
|------------------|---|--|-------------------------|--|
|                  | полненную из горючего материала, на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.   | 123;<br>ст. 134, таб.<br>28, 27<br>ФЗ № 123;<br>п. 6.25 СНиП<br>21-01-97*                    | 2020 года               |  |
| 19               | Прикрепить ковры и ковровые дорожки к поверхности пола.   | п. 39<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| 20               | Предусмотреть 2-й эвакуационный выход из спортивного зала в соответствии с предъявляемыми требованиями.   | п. 6.13*<br>СНиП 21-01-97*   | до февраля<br>2020 года |  |
| 21               | Установить систему автоматической пожарной сигнализации в помещении кладовой.   | таб.1 НПБ<br>110-03  | до февраля<br>2020 года |  |
| 22               | Установить в предусмотренных в составе объекта пищеблоке, отдельных помещениях складского и технического назначения огнеупорные двери (обеспечить наличие документов, сертификатов, подтверждающих предел огнестойкости). | п. 5.2.6<br>СП.4.13130.201<br>3;<br>таб. 23, таб.<br>24<br>ФЗ № 123                          | до февраля<br>2020 года |  |
| 23               | Открыть двери 2-го основного выхода и устранить стол у выхода.  | п. 36 «б»<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| <b>2-й этаж:</b> |   |  |                         |  |
| 24               | Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м.  | ч. 4 ст. 4 ФЗ №<br>123,<br>п. 8.4 СНиП 21-01-97*   | до февраля<br>2020 года |  |
| 25               | Прикрепить ковры и ковровые дорожки к поверхности пола.   | п. 39<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| 26               | Расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии более 150 мм от потолка.  | п. 4.4<br>СП<br>3.13130.2009   | до февраля<br>2020 года |  |
| 27               | Проверить обшивку стен на путях эвакуации (МДФ), выполненную из горючего материала, на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.  | ч. 4 ст. 4 ФЗ №<br>123;<br>ст. 134, таб.<br>28, 27<br>ФЗ № 123;<br>п. 6.25 СНиП<br>21-01-97* | до февраля<br>2020 года |  |
| 28               | Обеспечить открывание дверей эвакуационных выходов по направлению к выходу.   | п. 6.17<br>СНиП 21-01-97*  | до февраля<br>2020 года |  |
| 29               | Проверить обшивку стен на путях эвакуации, выполненную из горючего материала, на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.  | ч. 4 ст. 4 ФЗ №<br>123;<br>ст. 134, таб.<br>28, 27<br>ФЗ № 123;<br>п. 6.25 СНиП<br>21-01-97* | до февраля<br>2020 года |  |
| 30               | Установить ширину выходов из групп более 1.20 м.  | п. 6.16*<br>СНиП 21-01-97*   | до февраля<br>2020 года |  |
| 31               | Установить на дверях эвакуационных выходов  | п. 35  | до февраля              |  |

|                    |   |  |                         |  |
|--------------------|---|--|-------------------------|--|
|                    | запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.  | ППР РФ № 390   | 2020 года               |  |
| 32                 | Подвергнуть наружную пожарную лестницу эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).   | п. 24<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| 33                 | В ограждении лестниц просвет вертикальных элементов выполнить на расстоянии не более 0,1 м.   | п. 5.12.5<br>СП<br>1.13130.2009                              | до февраля<br>2020 года |  |
| 34                 | Установить ширину эвакуационного выхода более 1.20 м.   | п. 6.16*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 35                 | Предусмотреть 2-й эвакуационный выход из спальни в соответствии с предъявляемыми требованиями.  | п. 6.13*<br>СНиП 21-01-97*                                   | до февраля<br>2020 года |  |
| 36                 | Установить ширину лестничного марша более 1.35 см   | п.5.2.5<br>СП<br>1.13130.2009                                | до февраля<br>2020 года |  |
| 37                 | Обеспечить глубину горизонтальной входной площадки перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) более 1,5 ширины полотна наружной двери.   | п. 5.2.3<br>СП<br>1.13130.2009                               | до февраля<br>2020 года |  |
| <b>Кухня:</b>      |   |  |                         |  |
| 38                 | Установить ограждения с перилами в наружных лестничных маршах.  | п. 6.28<br>СНиП 21-01-97*                                    | до февраля<br>2020 года |  |
| 39                 | Установить в предусмотренных в составе объекта пищеблоке, отдельных помещениях складского и технического назначения огнестойкие двери (обеспечить наличие документов, сертификатов, подтверждающих предел огнестойкости). | п. 5.2.6<br>СП.4.13130.2013;<br>таб. 23, таб. 24<br>ФЗ № 123 | до февраля<br>2020 года |  |
| 40                 | Провести очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.                               | п. 50<br>ППР РФ № 390  | до февраля<br>2020 года |  |
| <b>Территория:</b> |   |  |                         |  |
| 41                 | Трубу, проложенную перед въездом на территорию детского сада устроить на высоте более 4,5 метра.  | п. 4.23<br>СП<br>118.13330.2012*                             | до февраля<br>2020 года |  |
| 42                 | Обеспечить круговой проезд для пожарной техники.  | п. 8.1<br>СП 4.13130.2013                                    | до февраля<br>2020 года |  |
| 43                 | Выполнить ширину проезда для пожарной техники не менее 3,5 метра.   | п. 8.6<br>СП 4.13130.2013                                    | до февраля<br>2020 года |  |


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

гос. инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и  
Кумторкалинского р-нов по пожарному надзору  
Джакавов Р.С.

«29» мая 2019г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):  
Заведующая МКДОУ «ЦРР Д/сад № 4 «Светлячок» г. Кизилюрт  
Мирзоева Патимат Газанাপовна

\_\_\_\_\_ (подпись)

«29» мая 2019г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 128829377685347851711354378405712641339315541725

Владелец Мирзоева Патимат Газанাপовна

Действителен с 24.07.2023 по 23.07.2024